

質 疑 回 答 書

令和5年5月22日

各 位

徳島市上下水道事業管理者
上下水道局長 久 米 好 雄
(公 印 省 略)

次の工事に係る質問について回答します。

公告番号名		徳島市上下水道局公告第37号
工事名		中前川耐震性貯水槽整備工事
No.	質疑項目・内容	回答事項
1	項目 【実施方針】2(2)敷地条件「資料3 計画平面図」	個別にメールにて送付します。
	内容 場内の計画平面図のCADデータをいただけますでしょうか。	
2	項目 【実施方針】3(3)②施工	可能ですが、臨時メータを設置するための申請が必要です。
	内容 場内で使用する工事用水を提供していただく事は可能でしょうか。	
3	項目 【実施方針】3(3)②施工 イ 取合配管工一式	断水工事を予定しております。
	内容 既設配管への接続は断水工事として施工可能でしょうか(不断水施工は不要ですか)。	

4	項目	【実施方針】3 表3-1	お見込みのとおりです。
	内容	埋蔵文化財調査 要（申請等は局で実施）とありますが、文化財調査の費用は本工事に含まれていないとの認識でよろしいでしょうか。	
5	項目	【実施方針】3 表3-1	協議事項となります。
	内容	埋蔵文化財調査期間、令和5年4月（予定）～（4か月程度）とありますが、調査の影響による工期延長や請負金額の変更は協議事項となりますでしょうか。	
6	項目	【実施方針】3 表3-1	協議事項となります。
	内容	現場施工中に埋蔵文化財が確認された場合の工期延長や請負金額の変更は協議事項となりますでしょうか。	
7	項目	【実施方針】4 遵守すべき法制度等【要綱・各種基準等】	本工事は「緊急防災・減災事業」の対象工事となります。
	受付	消防防災施設整備費補助金交付要綱とありますが、本工事は消防等の補助対象工事でしょうか。	