

令和8年度 水質検査結果

No.	採水地点	眉山公園											
	項 目 採水月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		7	13	9									
-	天候	曇	晴	曇									
-	気温 (℃)	12.0	22.3	20.0									
-	水温 (℃)	14.6	17.3	20.8									
1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0									
2	大腸菌 (MPN/100ml)	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満									
4	水銀及びその化合物 (mg/l)												
5	セレン及びその化合物 (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
6	鉛及びその化合物 (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
8	六価クロム化合物 (mg/l)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.4	0.4	0.4									
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満									
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
14	四塩化炭素 (mg/l)												
15	1, 4 - ジオキサン (mg/l)												
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)												
17	ジクロロメタン (mg/l)												
18	テトラクロロエチレン (mg/l)												
19	トリクロロエチレン (mg/l)												
20	PFOS及びPFOA (mg/l)												
21	ベンゼン (mg/l)												
22	塩素酸 (mg/l)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満									
23	クロロ酢酸 (mg/l)												
24	クロロホルム (mg/l)												
25	ジクロロ酢酸 (mg/l)												
26	ジブロモクロロメタン (mg/l)												
27	臭素酸 (mg/l)												
28	総トリハロメタン (mg/l)												
29	トリクロロ酢酸 (mg/l)												
30	ブロモジクロロメタン (mg/l)												
31	ブロモホルム (mg/l)												
32	ホルムアルデヒド (mg/l)												
33	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
34	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.02	0.02	0.02									
35	鉄及びその化合物 (mg/l)	0.03	0.05	0.04									
36	銅及びその化合物 (mg/l)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
37	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	5	4	4									
38	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満									
39	塩化物イオン (mg/l)	6	5	5									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	43	36	39									
41	蒸発残留物 (mg/l)												
42	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
43	ジェオスミン (mg/l)												
44	2 - メチルイソボルネオール (mg/l)												
45	非イオン界面活性剤 (mg/l)												
46	フェノール類 (mg/l)												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.3 未満	0.3 未満	0.3									
48	pH値	7.3	7.3	7.3									
49	味	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度 (度)	0.6	0.8	0.7									
52	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
-	残留塩素 (mg/l)	0.3	0.3	0.3									
-	判定	上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合									