

令和6年度 水質検査結果

No.	採水地点 項 目	採水月日	眉山公園														
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
-	天候		雨	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴							
-	気温 (°C)		13.0	13.4	19.7	29.3	30.1	28.1	21.5	13.8							
-	水温 (°C)		13.6	16.7	18.7	24.2	28.2	27.1	23.3	18.6							
1	一般細菌 (個/ml)		0	0	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌 (MPN/100ml)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)		0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満							
4	水銀及びその化合物 (mg/l)																
5	セレン及びその化合物 (mg/l)		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
6	鉛及びその化合物 (mg/l)		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
8	六価クロム化合物 (mg/l)		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)																
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5							
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)		0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満							
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
14	四塩化炭素 (mg/l)					0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満									
15	1, 4-ジオキサン (mg/l)					0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満									
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)					0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									
17	ジクロロメタン (mg/l)					0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									
18	テトラクロロエチレン (mg/l)					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
19	トリクロロエチレン (mg/l)					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
20	ベンゼン (mg/l)					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
21	塩素酸 (mg/l)		0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満							
22	クロロ酢酸 (mg/l)					0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									
23	クロロホルム (mg/l)					0.014	0.009	0.016									
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)					0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満									
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)					0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									
26	臭素酸 (mg/l)					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
27	総トリハロメタン (mg/l)					0.02	0.02	0.03									
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)					0.003	0.003 未満	0.004									
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)					0.004	0.006	0.007									
30	ブロモホルム (mg/l)					0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満									
31	ホルムアルデヒド (mg/l)					0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満									
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)		0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02							
34	鉄及びその化合物 (mg/l)		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.06							
35	銅及びその化合物 (mg/l)		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)																
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
38	塩化物イオン (mg/l)		5	5	5	5	5	4	5	4							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)																
40	蒸発残留物 (mg/l)																
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)																
42	ジェオスミン (mg/l)																
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)																
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)																
45	フェノール類 (mg/l)																
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)		0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3							
47	pH値		7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5							
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度 (度)		0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.1							
51	濁度 (度)		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1							
-	残留塩素 (mg/l)		0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2							
-	判定		上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合							