令和６年度　水質検査結果

No.	採水地点		城南台ポンプ所											
	項　目	採水月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			3	1	4	2	6	9	3	18	9	14		
－	天候		雨	雨	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴		
－	気温	(℃)	15.3	18.0	24.3	27.0	33.6	32.2	22.4	17.5	10.7	10.4		
－	水温	(℃)	15.8	19.4	20.5	22.3	28.1	28.1	25.7	19.6	15.2	10.7		
1	一般細菌	(個/mℓ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	(MPN/100mℓ)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
3	カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)												
4	水銀及びその化合物	(mg/ℓ)												
5	セレン及びその化合物	(mg/ℓ)												
6	鉛及びその化合物	(mg/ℓ)												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)												
8	六価クロム化合物	(mg/ℓ)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5		
12	フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)												
14	四塩化炭素	(mg/ℓ)												
15	１，４－ジオキサン	(mg/ℓ)												
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)												
17	ジクロロメタン	(mg/ℓ)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)												
19	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)												
20	ベンゼン	(mg/ℓ)												
21	塩素酸	(mg/ℓ)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
22	クロロ酢酸	(mg/ℓ)												
23	クロロホルム	(mg/ℓ)												
24	ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)												
25	ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)												
26	臭素酸	(mg/ℓ)												
27	総トリハロメタン	(mg/ℓ)												
28	トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)												
29	ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)												
30	ブロモホルム	(mg/ℓ)												
31	ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)												
34	鉄及びその化合物	(mg/ℓ)												
35	銅及びその化合物	(mg/ℓ)												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)												
37	マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)												
38	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5	5	5	4	5	4	5	4	4	6		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)												
40	蒸発残留物	(mg/ℓ)												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)												
42	ジェオスミン	(mg/ℓ)												
43	２－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)												
44	非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)												
45	フェノール類	(mg/ℓ)												
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	(mg/ℓ)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3 未満	0.3	0.3 未満		
47	ｐＨ値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5		
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		
51	濁度	(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
－	残留塩素	(mg/ℓ)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4		
－	判定		上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合		