令和５年度　水質検査結果

| No. | 採水地点 | | 北山ポンプ所 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 項　目 | 採水月日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 25 | 10 | 14 | 10 | 16 | 11 | 16 | 20 | 12 | 15 | 1 | 6 |
| － | 天候（前日･当日） | | 曇･雨 | 晴･晴 | 曇･曇 | 晴･晴 | 雨･晴 | 晴･雨 | 晴･晴 | 晴･晴 | 晴･曇 | 晴･雨 | 曇･曇 | 雨･曇 |
| － | 気温 | (℃) | 14.2 | 22.1 | 25.6 | 32.9 | 28.8 | 25.5 | 23.2 | 18.7 | 18.2 | 9.1 | 12.6 | 11.2 |
| － | 水温 | (℃) | 18.1 | 19.8 | 21.8 | 25.4 | 26.5 | 26.1 | 21.5 | 15.8 | 13.6 | 9.3 | 9.6 | 10.6 |
| 1 | 一般細菌 | (個/mℓ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | (MPN/100mℓ) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | (mg/ℓ) | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/ℓ) | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | (mg/ℓ) | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 15 | １，４－ジオキサン | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | (mg/ℓ) | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | (mg/ℓ) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ２－メチルイソボルネオール | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) | (mg/ℓ) | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| 47 | ｐＨ値 | | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | (度) | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | (度) | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| － | 残留塩素 | (mg/ℓ) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| － | 判定 | | 上水水質基準適合 | 上水水質基準適合 | 上水水質基準適合 | 上水水質基準適合 | 上水水質基準適合 | 上水水質基準適合 | 上水水質基準適合 | 上水水質基準適合 | 上水水質基準適合 | 上水水質基準適合 | 上水水質基準適合 | 上水水質基準適合 |