

令和6年度 西部環境事業所 維持管理状況

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| 処分した一般廃棄物(搬入量) | 可燃性ごみ (単位:トン) | 3,226.54 | 2,869.76 | 3,335.87 | 2,843.55 | 2,920.76 | 2,397.63 | 2271.22 | 3593.99 | 3537.77 | 3290.34 | | |
| 燃焼室中の燃焼ガス温度 【炉内にて連続測定(800℃以上)】 | 1号炉 | 902 | 900 | 900 | 900 | 903 | 903 | 904 | 898 | 896 | 895 | | |
| | 2号炉 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 900 | - | 900 | 902 | 901 | | |
| 集じん機に流入する燃焼ガス温度 【バグフィルター入り口にて連続測定(概ね200℃以下)】 | 1号炉 | 190 | 190 | 191 | 190 | 190 | 191 | 190 | 191 | 191 | 192 | | |
| | 2号炉 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 190 | 190 | 190 | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度 【バグフィルター出口にて連続測定(100ppm以下)】 | 1号炉 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 23 | | |
| | 2号炉 | 14 | 14 | 17 | 8 | 15 | 9 | - | 11 | 25 | 22 | | |

※燃焼室中の燃焼ガス温度・集じん機に流入する燃焼ガス温度・排ガス中の一酸化炭素濃度は通常運転時の月平均値を記載

| | | 1号炉 | 2号炉 |
|--|---------|-----|-----|
| 冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去 または点検を行った年月日 | 冷却設備 | | |
| | 排ガス処理設備 | | |

| | | 第1回 | 第2回 |
|---|-----|-----------------------------------|-----|
| 排ガス中のばい煙量 又はばい煙濃度 | 1号炉 | 測定日 | |
| | | 測定結果報告日 | |
| | | 硫酸化物濃度(SOX) (K値) | |
| | | ばいじん濃度 (g/m ³ N) | |
| | | 塩化水素濃度(HCL) (mg/m ³ N) | |
| | | 窒素酸化物濃度(NOX) (ppm) | |
| 【測定位置】 バグフィルター出口煙道 【測定回数】 2回/年 | 2号炉 | 測定日 | |
| | | 測定結果報告日 | |
| | | 硫酸化物濃度(SOX) (K値) | |
| | | ばいじん濃度 (g/m ³ N) | |
| | | 塩化水素濃度(HCL) (mg/m ³ N) | |
| | | 窒素酸化物濃度(NOX) (ppm) | |

ばい煙濃度の排出基準(大気汚染防止法)

| | |
|---------|--------------------------|
| 硫酸化物濃度 | K値規制 13.0以下 |
| ばいじん濃度 | 0.15g/m ³ N以下 |
| 塩化水素濃度 | 700mg/m ³ N以下 |
| 窒素酸化物濃度 | 250ppm以下 |

K値: 地域ごとに定める定

| | | | |
|--------------------|-----|--------------------------------|--|
| 排ガス中の ダイオキシン類濃度 | 1号炉 | 測定日 | |
| | | 測定結果報告日 | |
| | | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | |
| 【測定回数】 1回/年 | 2号炉 | 測定日 | |
| | | 測定結果報告日 | |
| | | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | |

ダイオキシン類濃度の排出基準(ダイオキシン類対策特別措置法)

| | |
|--------------------|----------------------------|
| ダイオキシン類濃度 (排ガス) | 5ng-TEQ/m ³ N以下 |
|--------------------|----------------------------|