令和8年度　西部環境事業所　維持管理状況

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分した一般廃棄物（搬入量）	可燃性ごみ	（単位：トン）	2,919.01	2,511.49	3,493.62	2,488.99	3,055.33	2,123.79						
燃焼室中の燃焼ガス温度		1号炉	900	900	898	900	898	894						
【炉内にて連続測定（800℃以上）】		2号炉	901	899	900	902	901	－						
集じん機に流入する燃焼ガス温度		1号炉	190	190	190	190	190	190						
【バグフィルター入り口にて連続測定（概ね200℃以下）		2号炉	190	190	190	191	190	－						
排ガス中の一酸化炭素濃度		1号炉	11	16	10	10	11	10						
【バグフィルター出口にて連続測定（100ppm以下）】		2号炉	14	13	12	13	12	－						

※燃焼室中の燃焼ガス温度・集じん機に流入する燃焼ガス温度・排ガス中の一酸化炭素濃度は通常運転時の月平均値を記載

		1号炉	2号炉
冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去または点検を行った年月日	冷却設備		
	排ガス処理設備		

			第1回	第2回
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度	1号炉	測定日		
		測定結果報告日		
		硫黄酸化物濃度（SOX）（K値）		
		ばいじん濃度（g/㎥N）		
		塩化水素濃度（HCL）（mg/㎥N）		
		窒素酸化物濃度（NOX）（ppm）		
【 測定位置 】 バグフィルター出口煙道 【 測定回数 】 2回／年	2号炉	測定日		
		測定結果報告日		
		硫黄酸化物濃度（SOX）（K値）		
		ばいじん濃度（g/㎥N）		
		塩化水素濃度（HCL）（mg/㎥N）		
		窒素酸化物濃度（NOX）（ppm）		

ばい煙濃度の排出基準（大気汚染防止法）

硫黄酸化物濃度	K値規制　13．0以下
ばいじん濃度	0．15g/㎥N以下
塩化水素濃度	700mg/㎥N以下
窒素酸化物濃度	250ppm以下

K値：地域ごとに定める定

排ガス中のダイオキシン類濃度	1号炉	測定日	
		測定結果報告日	
		測定結果（ng-TEQ/㎥N）	
【 測定回数 】 1回／年	2号炉	測定日	
		測定結果報告日	
		測定結果（ng-TEQ/㎥N）	

ダイオキシン類濃度の排出基準（ダイオキシン類対策特別措置法）

ダイオキシン類濃度（排ガス）	5ng-TEQ/㎥N以下