令和 8年度 東部環境事業所 維持管理状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分した一般廃棄物 （単位：ton）	可燃性ごみ	2,629.00	2,902.59	2,143.46	2,840.63	2,063.98	2,992.56						
	し尿脱水汚泥等	213.07	183.27	197.01	195.70	156.69	145.47						
	計	2,842.07	3,085.86	2,340.47	3,036.33	2,220.67	3,138.03						
燃焼室中の燃焼ガス温度	1号炉	921	922	915	917	920	922						
【炉内にて連続測定（800℃以上）】	2号炉	920	919	915	918	918	918						
集じん機に流入する燃焼ガス温度	1号炉	186	186	186	186	186	186						
【調温塔出口にて連続測定（200℃以下）】	2号炉	186	186	186	186	186	186						
排ガス中の一酸化炭素濃度	1号炉	8	8	11	11	10	5						
【バグフィルター出口にて連続測定（100ppm以下）】	2号炉	11	16	11	13	17	20						

※燃焼室中の燃焼ガス温度・集じん機に流入する燃焼ガス温度・排ガス中の一酸化炭素濃度は通常運転時の月平均値を記載

		1号炉	2号炉
冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去または点検を行った年月日	冷却設備		
	排ガス処理設備		

			第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度	1号炉	測定日	4月23日	6月5日	8月18日			
		測定結果報告日	5月18日	6月25日	9月14日			
		硫黄酸化物濃度（SOX） （K値）	<0.1	<0.1	<0.1			
		ばいじん濃度 （g/㎥N）	<0.01	<0.01	<0.01			
		塩化水素濃度（HCL） （mg/㎥N）	6.3	10.0	9.1			
		窒素酸化物濃度（NOX） （ppm）	54	55	63			
【 測定位置 】 バグフィルター出口煙道 【 測定回数 】 6回／年	2号炉	測定日	5月15日	7月10日				
		測定結果報告日	6月1日	7月23日				
		硫黄酸化物濃度（SOX） （K値）	<0.1	<0.1				
		ばいじん濃度 （g/㎥N）	<0.01	<0.01				
		塩化水素濃度（HCL） （mg/㎥N）	6.5	7.3				
		窒素酸化物濃度（NOX） （ppm）	63	73				

ばい煙濃度の排出基準（大気汚染防止法）

硫黄酸化物濃度	K値規制 13．0以下
ばいじん濃度	0．15g/㎥N以下
塩化水素濃度	700mg/㎥N以下
窒素酸化物濃度	300ppm以下

排ガス中のダイオキシン類濃度 【 測定回数 】 1回／年	1号炉	測定日	
		測定結果報告日	
		測定結果 （ng-TEQ/㎥N）	
	2号炉	測定日	
		測定結果報告日	
		測定結果 （ng-TEQ/㎥N）	

ダイオキシン類濃度の排出基準（ダイオキシン類対策特別措置法）

ダイオキシン類濃度（排ガス）	5ng-TEQ/㎥N以下