

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

部 課 室 等 名	都市建設部 建築指導課
許 認 可 等 名	道路の位置の指定
根 拠 法 令	建築基準法
根 拠 条 項	第42条第1項第5号
連 絡 先	(電話621-5029)
審 査 基 準	<p>建築基準法施行令 (道に関する基準) 第144条の4 法第42条第1項第5号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。</p> <p>(1) 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合には、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下、この条において同じ。)とすることができる。</p> <p>イ 延長(既存の幅員6m未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35m以下の場合</p> <p>ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合</p> <p>ハ 延長が35mを超える場合で、終端及び区間35m以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合</p> <p>ニ 幅員が6m以上の場合</p> <p>ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合</p> <p>(2) 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ2mの二等辺三角形の部分の道に含</p>
	参 考 事 項
	設定等年月日
標 準 処 理 期 間	<p>標準処理期間 総日数 50日 (休日を含む)</p> <p>(設定しないものについてはその理由)</p>
	設定等年月日

審査基準	基準	<p>む隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りではない。</p> <p>(3) 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。</p> <p>(4) 縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りではない。</p> <p>(5) 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。</p> <p>2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。</p> <p>3 (略)</p> <p>・徳島市道路位置指定取扱基準 (別添参照のこと。)</p>
------	----	---